



Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым  
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, 95022 тел. (0652) 55-09-10, факс (3652) 27-56-17

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Крым  
Отдел надзорной деятельности по г. Керчь  
г. Керчь, ул. Комарова, 1, 298302 тел. 6-20-34, 2-01-25, факс 2-02-80, gpn.kerch@mail.ru

Предписание № 16/ 1/ 12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению города Керчи Республики Крым  
для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении  
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ИНН 9111019980,  
ОГРН 1169102053450 место нахождения, г. Керчь ул. Клары Цеткин д. 9

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты  
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении мероприятия по надзору Главного  
государственного инспектора г. Керчь по пожарному надзору № 16 от «01» марта 2021 г., ст. 6  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14  
ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин «11» марта 2021 г.; с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин «12» марта 2021 г.,  
проведена плановая выездная проверка начальником отдела надзорной деятельности по г. Керчь  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковником внутренней службы  
Пермяковым Вячеславом Анатольевичем, в отношении Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения города Керчи Республики Крым для детей, нуждающихся в  
психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр психолого-  
педагогической, медицинской и социальной помощи», ИНН 9111019980, ОГРН 1169102053450  
место нахождения, г. Керчь ул. Клары Цеткин д. 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа  
местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ города Керчи Республики Крым для детей, нуждающихся в  
психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр психолого-  
педагогической, медицинской и социальной помощи», Кузьменко Ольгой Владимировной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить элементы наружных эвакуационных лестниц в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009.	(п. 17 «а» Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.2. ГОСТ Р 53254-2009)	12.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по г. Керчь УНД  
ГУ МЧС России по Республике  
Крым подполковник внутренней  
службы Пермяков В.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)


« 12 » 03 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« \_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202373008

Владелец Кузьменко Ольга Владимировна

Действителен с 02.08.2022 по 02.08.2023